



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67, тел. (816-2) 66-26-10,
http://www.gugo-novobl.natm.ru, e-mail: gugo_novobl@mail.natm.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3, тел. (816-2) 76-51-21, e-mail: onopb@rambler.ru

Отделение надзорной деятельности по Солецкому и Шимскому районам
174150, р.п. Шимск, ул. Ленина, д. 53, тел. 8(81656) 54110

Предписание № 94/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 12» (МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12»),
ИНН 5315004746

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического
лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД по Солецкому и Шимскому районам УНДПР ГУ МЧС
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя
органа)

Новгородской области от 28 июля 2015 года № 94

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 05 по 18 августа 2015 года Апринцева Екатериной Владимировной инспектором
отделения надзорной деятельности по Солецкому и Шимскому районам управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской
области проведена плановая проверка объекта защиты – здания детского сада по адресу:
Новгородская область, Шимский р-н, с. Медведь, ул. С. Куликова, д. 15

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

**совместно с Тарасовой Надеждой Викторовной - заведующей МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 12»**

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций, периодичностью 1 раз в год.	п.21 Правил противопожарного режима в РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.	18.08.2016	
2.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственных и складских назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п.20 Правил противопожарного режима в РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.	18.08.2016	
3.	Руководитель организации (заведующая) не прошла обучение по пожарно-техническому минимуму после последнего обучения (09.09.2011 года) с последующей периодичностью не реже 1 раза в 3 года.	п. 32 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» утв. Приказом от 12.12.2007 г. № 645	18.08.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отделения надзорной деятельности по
Солецкому и Шимскому районам управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Новгородской области
Апринцева Екатерина Владимировна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«18» августа 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

Тарасова Надежда Викторовна
заведующая МАДОУ

«Детский сад комбинированного вида № 12»
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)

✓
(подпись)

«18» августа 2015 г.